

修繕起工 (変更) 概要書				課長 補佐	審査	担当					
執行年度	工事名	県立こころの医療センター外調機修繕					設計書				
R5 年度	工事場所	笠間市旭町654		工事番号	第 ー 号						
設計(変更)概要 (1) 供給棟調理室系統(非調理)外調機 インバータ交換修繕 一式 (2) 1-5病棟外調機 インバータ冷却ファン交換修繕 一式				施工方法	請 負		保証期間	2年間			
				原契約年月日	年 月 日						
				工期	年 月 日から 年 月 日まで		90 日間				
				変更後工期	年 月 日から 年 月 日まで				<input type="checkbox"/> 変更なし <input type="checkbox"/> 延期 日間 <input type="checkbox"/> 短縮 日間		
施設概要	建物名称	こころの医療センター		受注者	住所 商号又は名称 代表者名						
	構造	RC 造		費 目 起	工 第 1 回 変 更		第 2 回 変 更		増 減 (△)		
	階 数	2 階建		請負に付する額 又は請負額							
	建築面積	- m ²		工 事 価 格							
	延べ面積	- m ²		消費税相当額							
施設概要	建物名称			請 負 決 定 額							
	構造	造									
	階 数	階建									
	建築面積	m ²									
	延べ面積	m ²									
変更理由				変更請負工事算定基準 $\text{変更工事額} = \text{変更積算工事価格} \times \frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時の請負に付する額}}$ <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更積算工事価格</div> × <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">請負比率</div> = <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">変更工事価格</div> </div>							

参 考 資 料 説 明 書

(請負工事)

この「資料」(本工事費内訳書, 代価表, 機労材集計リスト)は入札参加者の適性かつ迅速な見積りに資するための資料であり, 契約書第1条にいう設計図書ではない。従って, 「資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく, 受注者は, 施工条件, 地質条件等を十分考慮して, 仮設, 施工方法, 安全対策等, 工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお, この「資料」の有効期間は, この工事の入札日までとする。

供給棟調理室系統（非調理）外調機インバータ交換修繕							1式
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
外調機0AC-G3交換部品	RFT-9500-0A						
リレー基板		1	個				
四方弁操作用リレー		1	個				
四方弁用電磁弁コイル		2	個				
圧縮機用インバータ	A回路	1	個				
板金部品	遮断版、取付金具	1	個				
零相リアクトル		2	個				
直流リアクトル		1	個				
配線		1	式				
基板・リレー交換作業費		1	式				
動力制御盤改造及び インバータ・配線等交換作業費		1	式				
試運転調整費		1	式				
諸経費	車両交通費含む	1	式				
合計							

1-5病棟外調機インバータ冷却ファン交換修繕							1式
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
外調機OAC-K1交換部品	RFT-6000-0A						
SAファン用 インバータ冷却ファン		1	個				
冷却ファン交換調整費		1	式				
試運転調整費		1	式				
諸経費	車両交通費含む	1	式				
合計							