

設備記号	名 称	自動制御盤	信号取合先	リモート 種別	操 作 表 示				計 測				計量							備 考
					設定	オン 状態	オフ	状態	警報	温度	湿度	その他								
	【空調設備】																			
	<医療観察法病棟>																			
OAC-K1	薬剤・検査系統 外調機	KRRCP-1	本体	RS	1			1												
	給気温度	KRRCP-1	-----	RS					1											
HDU-K2	加温器	KRRCP-1	本体	RS				1	1											
OAC-K1	給気露点温度	KRRCP-1	-----	RS							1									
NS-K-1	酸素クラスター脱臭装置	KRRCP-1	I1L-2	RS			1													OAC-K1と連動
OAC-K1	フィルタ警報	KRRCP-1		RS					1											
	【換気設備】																			
	<医療観察法病棟>																			
FS-K1-1	1F 屋内スポーツ場 給気ファン	KRRCP-1	IRP-1	RS				1	1											
FE-K1-1	1F 男女WC系統 排気ファン	KRRCP-1	I1L-2	RS	1				1											OAC-K1と連動
FE-K1-2	1F SS 西WC系統 排気ファン	KRRCP-1	I1L-2																	OAC-K1と連動
FE-K1-3	1F SS 西浴室系統 排気ファン	KRRCP-1	I1L-2																	OAC-K1と連動
FE-K1-4	1F SS 西喫煙室 排気ファン	KRRCP-1	I1L-2																	OAC-K1と連動
FE-K1-5	1F SS 東WC系統 排気ファン	KRRCP-1	I1L-2																	OAC-K1と連動
FE-K1-6	1F SS 東浴室系統 排気ファン	KRRCP-1	I1L-2																	OAC-K1と連動
FE-K1-7	1F SS 東喫煙室 排気ファン	KRRCP-1	I1L-2																	OAC-K1と連動
FE-K1-8	1F 準保護室系統 排気ファン	KRRCP-1	I1L-2																	OAC-K1と連動
FE-K1-11	1F ユニットB浴室 排気ファン	KRRCP-1	I1L-2	RS	1				1											OAC-K1と連動
FE-K1-12	1F 屋内スポーツ場 排気ファン	KRRCP-1	IRP-1	RS				1	1											FS-K1-1と連動
FE-K1-20	1F 排気ファン	KRRCP-1		RS		1														
FU-K1	フィルタ警報	KRRCP-1		RS					1											
	KRRCP-1 インターホン	KRRCP-1		RS			1													
	【衛生設備】																			
	<医療観察法病棟>																			
EHW-K1	ヒートポンプ給湯器（医療観察棟）	KRRCP-1	本体	RS					1	1										
PHW-K1	加圧給湯ポンプ（EHW-K1系統）	KRRCP-1	本体	RS				1	1											
	上水給水量（給湯）	KRRCP-1	メータ本体	RS									1							
	上水使用量	KRRCP-1	メータ本体	RS									1							
	雑用水使用量	KRRCP-1	メータ本体	RS									1							
	【電気設備】																			
	医療観察法病棟 I1L-1 トリップ一括警報	KRRCP-1	I1L-1	RS					1											
	I1L-2 トリップ一括警報	KRRCP-1	I1L-2	RS					1											
	〃 電力量	KRRCP-1	I1L-2	RS									2							
	I1L-A トリップ一括警報	KRRCP-1	I1L-A	RS					1											
	I1P-1 トリップ一括警報	KRRCP-1	I1P-1	RS					1											
	IRP-1 トリップ一括警報	KRRCP-1	IRP-1	RS					1											
	〃 電力量	KRRCP-1	IRP-1	RS									1							

壁寸法表

壁 名	形 状	寸 法			収納系統名	備 考
		W	H	D		
G2RCP-1	自立	600	2250	400	ファン～PAC発停制御 その他、中央管理点入出力一覧表参照	電気室
GRRCP-1	壁掛	800	1500	350	OAC-G1, OAC-N1 外気温度計測 その他、中央管理点入出力一覧表参照	N棟 屋上 屋外仕様
GRRCP-2	壁掛	800	1700	350	OAC-G2, OAC-C1 EHP-C3-3 その他、中央管理点入出力一覧表参照	C棟 屋上 屋外仕様
GRRCP-3	壁掛	800	1700	350	MR1室廻り制御、室内温度計測×2 EHP-G5-2×1 EHP-G5-3×2 その他、中央管理点入出力一覧表参照	中央診療棟 2階外部 屋外仕様
SRRCP-1	壁掛	800	1500	350	OAC-S1 その他、中央管理点入出力一覧表参照	S棟 屋上 屋外仕様
ORCP-1	自立	800	2050	400	TW-1, 2 その他、中央管理点入出力一覧表参照	屋外 屋外仕様
KRRCP-1	自立	800	1600	350	OAC-K1 その他、中央管理点入出力一覧表参照	屋外仕様

・ 内、端末伝送装置更新