

設備記号	名 称	自動制御盤	信号取合先	リモート 種別	操 作 表 示 計 測													備 考
					設定	オン	オフ	状態	警報	温度	湿度	その他	計量					
	【衛生設備】																	
	<屋外>																	
TW-1	上水受水槽 上下限警報	ORCP-1	本体	RS					2									
	＃ 遮断弁制御盤 一括警報	ORCP-1	制御盤	RS					1									
TW-2	雑用受水槽 上下限警報	ORCP-1	本体	RS					2									
	＃ 遮断弁制御盤 一括警報	ORCP-1	制御盤	RS					1									
PU-1	井戸制御盤 一括警報	ORCP-1	制御盤	RS					1									
	給水ポンプユニット 上水系統	ORCP-1	本体	RS					1	1								
PU-2	雑用水系統	ORCP-1	本体	RS					1	1								
	上水使用量	ORCP-1	メータ本体	RS									1					
	雑用水使用量	ORCP-1	メータ本体	RS									1					
	ORCP-1 インターホン	ORCP-1		RS				1										
	<中央診療棟>																	
EHW-G1	ヒートポンプ給湯器（共用系統）	GRRCP-3	本体	RS					1	1								
PHW-G1	加圧給湯ポンプ（EHW-G1系統）	GRRCP-3	本体	RS					1	1								
	上水給水量（給湯）	GRRCP-3	メータ本体	RS									1					
	上水使用量	GRRCP-3	メータ本体	RS									1					
	雑用水使用量	GRRCP-3	メータ本体	RS									1					
	GRRCP-3 インターホン	GRRCP-3		RS				1										
PD-1	排水ポンプ	G2RCP-1	1P-1	RS					1	1								
	排水槽満水警報	G2RCP-1	1P-1	RS						1								
PD-1	排水ポンプ	GRRCP-3	1P-4	RS					1	1								
	排水槽満水管報	GRRCP-3	1P-4	RS						1								
PH-G-1-1	パネルヒーター	GRRCP-3						1										削除
PH-G-1-2	パネルヒーター	GRRCP-3						1										削除
PH-G-1-3	パネルヒーター	GRRCP-3						1										削除
	<供給棟>																	
EHW-G2	ヒートポンプ給湯器（共用厨房系統）	G2RCP-1	本体	RS					1	1								
PHW-G2	加圧給湯ポンプ（EHW-G2系統）	G2RCP-1	本体	RS					1	1								
	上水給水量（給湯）	G2RCP-1	メータ本体	RS									1					
	上水使用量	G2RCP-1	メータ本体	RS									1					
	雑用水使用量	G2RCP-1	メータ本体	RS									1					
	G2RCP-1 インターホン	G2RCP-1		RS				1										
	<北棟>																	
EHW-N1	ヒートポンプ給湯器（北棟系統）	GRRCP-1	本体	RS					1	1								
PHW-N1	加圧給湯ポンプ（EHW-N1系統）	GRRCP-1	本体	RS					1	1								
	上水給水量（給湯）	GRRCP-1	メータ本体	RS									1					
	上水使用量	GRRCP-1	メータ本体	RS									1					
	雑用水使用量	GRRCP-1	メータ本体	RS									1					
	GRRCP-1 インターホン	GRRCP-1		RS				1										
	<中央棟>																	
EHW-C1	ヒートポンプ給湯器（中央棟系統）	GRRCP-2	本体	RS					1	1								
PHW-C1	加圧給湯ポンプ（EHW-C1系統）	GRRCP-2	本体	RS					1	1								
	上水給水量（給湯）	GRRCP-2	メータ本体	RS									1					
	上水使用量	GRRCP-2	メータ本体	RS									1					
	雑用水使用量	GRRCP-2	メータ本体	RS									1					
	GRRCP-2 インターホン	GRRCP-2		RS				1										
	<南棟>																	
EHW-S1	ヒートポンプ給湯器（南棟系統）	SRRCP-1	本体	RS					1	1								
PHW-S1	加圧給湯ポンプ（EHW-S1系統）	SRRCP-1	本体	RS					1	1								
	上水給水量（給湯）	SRRCP-1	メータ本体	RS									1					
	上水使用量（東）	SRRCP-1	メータ本体	RS									1					
	雑用水使用量（東）	SRRCP-1	メータ本体	RS									1					
	上水使用量（思春期デイクア棟）	SRRCP-1	メータ本体	RS									1					
	上水使用量（西）	SRRCP-1	メータ本体	RS									1					
	雑用水使用量（西）	SRRCP-1	メータ本体	RS									1					
	SRRCP-1 インターホン	SRRCP-1		RS				1										
	【電気設備】																	
	引込み 方向性地絡継電器 PAS	G2RCP-1	中継端子盤	RS					1									※
	受電盤 不足電圧継電器 UVR	G2RCP-1	中継端子盤	RS					1									※
	電圧 V	G2RCP-1	中継端子盤	RS								1						※
	遮断器 VCB	G2RCP-1	中継端子盤	RS				1										※
	過電流継電器 OCR	G2RCP-1	中継端子盤	RS					1									※
	電力量 WH	G2RCP-1	中継端子盤	RS								1						※
	力率 cosφ	G2RCP-1	中継端子盤	RS								1						※
	電流 A	G2RCP-1	中継端子盤	RS								1						※
	周波数 Hz	G2RCP-1	中継端子盤	RS								1						※
	電力 W	G2RCP-1	中継端子盤	RS								1						※
	無効電力 kvar	G2RCP-1	中継端子盤	RS								1						※
き電盤	遮断器（フィーダー） VCB	G2RCP-1	中継端子盤	RS					5									※
	遮断器（母線） VCB	G2RCP-1	中継端子盤	RS					5									※
	過電流継電器 OCR	G2RCP-1	中継端子盤	RS						7								※
	電流 A	G2RCP-1	中継端子盤	RS														※
	電圧 V	G2RCP-1	中継端子盤	RS								1						※
	コンデンサ盤 接触器 VMC	G2RCP-1	中継端子盤	RS					4									※
	高圧SCヒューズ断	G2RCP-1	中継端子盤	RS						4								※
	高圧SC・SR故障一括	G2RCP-1	中継端子盤	RS						4								※
	低圧盤 高圧負荷開閉器 LBS	G2RCP-1	中継端子盤	RS					12									

設備記号	名 称	自動制御盤	信号取合先	リモート 種別	操 作 表 示 計 測												備 考
					設定	オン 状態	オフ 状態	警報	温度	湿度	その他						
	パワーヒューズ断 P F	G2RCP-1	中継端子盤	RS					13								
	変圧器温度異常	G2RCP-1	中継端子盤	RS					12								
	MCCBトリップ一括	G2RCP-1	中継端子盤	RS					15								※（15点の内、1点）
	低圧漏電	G2RCP-1	中継端子盤	RS					13								
	P F 過電流	G2RCP-1	中継端子盤	RS					13								
	電力量 WH	G2RCP-1	中継端子盤	RS									27				※（27点の内、6点）
	直流電源 バッテリー故障一括	G2RCP-1	中継端子盤	RS					1								
	発電機 発電機運転	G2RCP-1	中継端子盤	RS				1									
	発電機故障	G2RCP-1	中継端子盤	RS				1									
	中央診察棟 1 L-1 トリップ一括警報	GRRCP-3	1 L-1	RS					1								
	1 L-2 トリップ一括警報	GRRCP-3	1 L-2	RS					1								
	1 L-3 トリップ一括警報	GRRCP-3	1 L-3	RS					1								
	1 L-4 トリップ一括警報	GRRCP-3	1 L-4	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-3	1 L-4	RS									2				
	1 L-5 トリップ一括警報	GRRCP-3	1 L-5	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-3	1 L-5	RS									4				
	1 L-6 トリップ一括警報	G2RCP-1	1 L-6	RS					1								
	1 L-A トリップ一括警報	GRRCP-3	1 L-A	RS					1								
	1 L-B トリップ一括警報	GRRCP-3	1 L-B	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-3	1 L-B	RS									2				
	1 L-C トリップ一括警報	GRRCP-3	1 L-C	RS					1								
	1 P L-D トリップ一括警報	G2RCP-1	1 P L-D	RS					1								
	〃 電力量	G2RCP-1	1 P L-D	RS									3				
	2 L-1 トリップ一括警報	GRRCP-3	2 L-1	RS					1								
	2 L-2 トリップ一括警報	GRRCP-3	2 L-2	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-3		RS									1				
	2 L-3 トリップ一括警報	GRRCP-3	2 L-3	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-3	2 L-3	RS									3				
	2 L-4 トリップ一括警報	GRRCP-1	2 L-4	RS					1								
	2 L-A トリップ一括警報	GRRCP-3	2 L-A	RS					1								
	2 L-B トリップ一括警報	GRRCP-3	2 L-B	RS					1								
	2 L-C トリップ一括警報	GRRCP-3	2 L-C	RS					1								
	1 P-1 トリップ一括警報	G2RCP-1	1 P-1	RS					1								
	〃 電力量	G2RCP-1	1 P-1	RS									1				
	1 P-2 トリップ一括警報	G2RCP-1	1 P-2	RS					1								
	〃 電力量	G2RCP-1	1 P-2	RS									2				
	1 P-3 トリップ一括警報	GRRCP-3	1 P-3	RS					1								
	1 P-4 トリップ一括警報	GRRCP-3	1 P-4	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-3	1 P-4	RS									1				
	2 P-1 トリップ一括警報	G2RCP-1	2 P-1	RS					1								
	〃 電力量	G2RCP-1	2 P-1	RS									3				
	2 P-2 トリップ一括警報	G2RCP-1	2 P-2	RS					1								
	2 P-3 トリップ一括警報	GRRCP-3	2 P-3	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-3	2 P-3	RS									1				
	R P-1 トリップ一括警報	GRRCP-2	R P-1	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-2	R P-1	RS									1				
	R P-2 トリップ一括警報	GRRCP-1	R P-2	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-1	R P-2	RS									2				
	北棟 N 1 L-1 トリップ一括警報	GRRCP-1	N 1 L-1	RS					1								
	N 1 L-2 トリップ一括警報	GRRCP-1	N 1 L-2	RS					1								
	N 2 L-1 トリップ一括警報	GRRCP-1	N 2 L-1	RS					1								
	N 2 L-2 トリップ一括警報	GRRCP-1	N 2 L-2	RS					1								
	N R P-1 トリップ一括警報	GRRCP-1	N R P-1	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-1	N R P-1	RS									1				
	中央棟 C 1 L-1 トリップ一括警報	GRRCP-2	C 1 L-1	RS					1								
	C 1 L-2 トリップ一括警報	GRRCP-2	C 1 L-2	RS					1								
	C 2 L-1 トリップ一括警報	GRRCP-2	C 2 L-1	RS					1								
	C 2 L-2 トリップ一括警報	GRRCP-2	C 2 L-2	RS					1								
	C R P-1 トリップ一括警報	GRRCP-2	CRP-1	RS					1								
	〃 電力量	GRRCP-2	CRP-1	RS									1				
	南棟 S 1 L-1 トリップ一括警報	SRRCP-1	S 1 L-1	RS					1								
	S 1 L-2 トリップ一括警報	SRRCP-1	S 1 L-2	RS					1								
	S 2 L-1 トリップ一括警報	SRRCP-1	S 2 L-1	RS					1								
	S 2 L-2 トリップ一括警報	SRRCP-1	S 2 L-2	RS					1								
	S R P-1 トリップ一括警報	SRRCP-1	SRP-1	RS					1								
	〃 電力量	SRRCP-1	SRP-1	RS									1				
	外部 A P-1 トリップ一括警報	ORCP-1	AP-1	RS					1								